





Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (с 19.11.2018 по 23.11.2018)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Котова Марина Васильевна – директор МАОУ ООШ № 12

уведомлен о проведении проверки 23.10.2018, 15-00 часов.

заверенную печатью копию распоряжения получил 19.11.2018, 11-00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кашин Андрей – главный государственный инспектор межрегионального отдела  
Анатольевич государственного энергетического надзора Западно-Уральского  
управления Ростехнадзора, тел. (34241) 3-56-24

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Бельденкова Наталья – заведующий хозяйством МАОУ ООШ № 12  
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что:

1. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц МАОУ ООШ № 12 является действующим юридическим лицом. МАОУ ООШ № 12 осуществляет свою деятельность на основании Устава. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор МАОУ ООШ № 12 Котова Марина Васильевна. Основным видом деятельности МАОУ ООШ № 12 является образование основное общее (ОКВЭД 85.13).

2. Для осуществления своей деятельности МАОУ ООШ № 12 имеет трехэтажное здание школы по адресу г. Чайковский, ул. Советская, 2а (оперативное управление), 1964 года постройки.

3. Электроснабжение МАОУ ООШ № 12 осуществляется согласно договора энергоснабжения от 25.01.2018 № 11066012 с ПАО «Пермская энергосбытовая компания». Максимальная мощность по договору 136 кВт. II категория по надежности электроснабжения.

Источники электроснабжения: ТП № 81 (2х630 кВА) КЛ-10 кВ № 5 ПС «Завьялово».

Разграничение балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией ОАО «КС-Прикамье» установлено актом от 27.08.2012 № 119.



Основное электрооборудование: технологическое оборудование столовой, электродвигатели вентиляции, рукосушители, тепловые завесы, электрическое освещение, бытовая оргтехника, компьютеры.

Ответственным за электрохозяйство МАОУ ООШ № 12 приказом от 31.08.2018 № 71 назначен заведующий хозяйством Бельденкова Н.А. (III группа по электробезопасности от 22.06.2018 в электроустановках напряжением до 1000 В). Обслуживание электроустановок осуществляется МБУ «РАЭС» по договору на обслуживание образовательных организаций от 29.12.2017 № 10-ОО.

В 2011 году проведена замена сети электроснабжения в здании школы.

В 2016 году проведен капитальный ремонт столовой с заменой сети электроснабжения.

4. МАОУ ООШ № 12 обеспечено приборами для учета используемых энергетических ресурсов: электрической энергии, тепловой энергии, воды.

МАОУ ООШ № 12 разработана и утверждена 07.08.2015 Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

На основании части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МАОУ ООШ № 12 представляет информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (декларация МАОУ ООШ № 12 за 2017 год) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований на официальный сайт государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушения
1	2	3	4
1.	Ответственный за электрохозяйство не имеет IV группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 вольт.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.2.7.	Бельденкова Н.А. – заведующий хозяйством
2.	Не проводится проверка соответствия электрических схем (чертежей) фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство. Отсутствуют исполнительные схемы и чертежи по замене сетей электроснабжения школы и столовой с отметками электромонтажной организации.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.2.6, п. 1.8.1, п. 1.8.5, п. 1.6.14.	Бельденкова Н.А. – заведующий хозяйством
3.	В журнал учет электрооборудования не включено электрооборудование системы вентиляции, электронагревательное оборудование.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.2.	Бельденкова Н.А. – заведующий хозяйством



	В кабельном журнале указаны не все кабели.		
4.	Не проведены профилактические испытания вводных питающих кабельных линий.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.2.2.	Бельденкова Н.А. – заведующий хозяйством
5.	В электрощитовом помещении на видном месте не вывешена основная схема электроснабжения.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.6.	Бельденкова Н.А. – заведующий хозяйством


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 08-034-25 от 23.11.2018 об устранении нарушений обязательных требований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
межрегионального отдела  
государственного энергетического надзора  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора




Кашин А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Котова Марина Васильевна – директор МАОУ ООШ № 12

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » ноября 2018 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)