

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail: ond11@inbox.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 105 / 1 / 1**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная  
общеобразовательная школа № 12

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Чайковского городского округа и Еловского муниципального района по пожарному надзору  
(наименование органа ГПН)

№ 105 от « 30 » октября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. « 24 » ноября 20 20 года по  
13 час. 00 мин. « 26 » ноября 20 20 года проведена внеплановая выездная проверка  
Киселевым Андреем Александровичем, заместителем начальника 11 ОНПР по Чайковскому  
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю; Перевошиковой Екатериной Сергеевной, инспектором 11 ОНПР по  
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю здания Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 по адресу:  
Пермский край, Чайковский городской округ, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Котовой Мариной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявлен- ного нарушения	Наименование нормативного право- вого акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выпол- нение)
----------------------------	--	--	---	---



1	2	3	4	5
1	На межэтажной лестничной площадке в лестничной клетке (пом. № 18, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) в результате укладки плитки образован перепад высотой 6 см.	Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4.3, 6.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2021	
2	Высота эвакуационного выхода в свету, ведущего из лестничной клетки (пом. № 4, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) составляет 1,83 м, при требуемой не менее 2 м.	Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.6 СНиП II-2-80 «Строительные нормы и правила».	01.07.2021	
3	Перегородка, разделяющая помещения № 18, 19 (согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) на 1-м этаже в здании школы с дошкольными группами класса С0 выполнена из материала, имеющего класс пожарной опасности более чем К0 (деревянная перегородка).	Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 57, 87(ч. 6), табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, 5.19, табл. 5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2021	
4	Дверь, установленная в противопожарной преграде отделяющей пищеблок (пом. 2, 3, 4, 26, 27, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) от коридора выполнена с пределом огнестойкости менее EI30 (не предоставлены документы, подтверждающие предел огнестойкости двери не менее EI30).	Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 59, 88(ч. 3), 145, 146, 147, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.07.2021	
5	Линии системы противопожарной защиты в развальной (пом. № 26, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) выполнены	Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 54, 82, 83, 84, 103, 104, 145, 146, 147 Технического регламента; п. 61 Правил противопожарного режима в	01.07.2021	



	<p>кабельными изделиями марки КПСнг(A) FRLSLTx выпускаемыми по ТУ 3581-001-10647381-2012 уложенными в кабельные короба из электроизоляционного материала для электромонтажных работ изготовленными по ТУ 3449-027-47022248-2011 (кабели не закреплены), при этом не подтверждено что указанная кабельная линия обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен документ подтверждающий соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, не подтверждено время эвакуации людей).</p>	<p>РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ Р 53316 -2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».</p>		
6	<p>Не обеспечено дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (при имитации срабатывания пожарной сигнализации от двух дымовых пожарных извещателей (условное обозначение ВТН 9/5, ВТН 9/6, согласно проекту шифр 04-2017-ПБ.1 том 9.2) на приборе приемно-контрольном отразился сигнал «Пожар» и запустилась СОУЭ, при этом сигнал о пожаре на пульте подразделения пожарной охраны не поступил).</p>	<p>Ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	01.07.2021	

При проведении проверки использовались рулетка измерительная металлическая UM5M, свидетельство о поверке № 19/540 от 17.02.2020; фотокамера телефона iPhone SE.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 11 ОПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Киселев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 30 » ноября 20 20 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Котова М.В. директор ООО Дом 112

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 30 » 11 20 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)