

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Пермскому краю
Южный территориальный отдел

Предписание № 76

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

от «29» марта 2011 года.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 12», юридический адрес и место осуществления деятельности: Пермский край, г. Чайковский ул. Советская, 2а, акта мероприятий по контролю № 52 от 29.03.2011 года выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

в срок до 15.05.2011г.

1. по п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – привести площадь на одно рабочее место для работы на ПЭВМ в компьютерном классе в соответствии с требованиями
2. по п. 11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – приобрести подставки для ног в компьютерный класс.
3. по п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – обеспечить левостороннее естественное освещение в кабинете информатики.
4. по п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – провести расстановку видеомониторов, чтобы расстояние между их боковыми поверхностями была не меньше 1 м 20 см.
5. по п. 2.4.4. СанПиН 2.4.2.1178-02 – провести ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии.
6. по п.2.4.2. СанПиН 1178-02 – провести подбор ученической мебели с учетом антропометрических данных детей, обеспечить каждого ребенка удобным рабочим местом в соответствии с его ростом, промаркировать мебель в соответствии с ГОСТами 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» и №11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры».
7. по п. 2.5.1 СанПиН 2.4.2.1178-02. - в спортивном зале радиаторы закрыть съёмными деревянными решётками или сеткой.
8. по пп 10.2., 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. – организовать питьевой режим через воду, расфасованную в емкости. Приобрести достаточное количество одноразовых стаканов и контейнеры для сбора использованной одноразовой посуды.
9. по п. 2.11.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 – подвергать санитарно-техническое оборудование в туалетах, ручки туалетных дверей, ручки сливных бачков ежедневному обеззараживанию.

10. по п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 - оборудовать складские помещения для продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха
11. по п. 6.3. СП 2.3.6.1079-01 – демонтировать электросковороду из «сырой» зоны пищеблока
12. по п.7.26 СП 2.3.6.1079-01 – организовать место хранения хлеба в соответствии с гигиеническими требованиями
13. по п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 – провести ремонт 1 конфорки электроплиты и 1 мармита на пищеблоке
14. по п. 12.4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 – приобрести кожные антисептики с дозатором в медицинский кабинет
15. по п.2.9.4., п. 2.9.16, п.2.9.17. СанПиН 2.4.2.1178-02 – привести расписание уроков в соответствие с гигиеническими требованиями

в срок до 15.07.2011:

1. по п. 2.2.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 – высадить зелёные насаждения по периметру участка.
2. по п. 2.2.4. СанПиН 2.4.2.1178-02. – озеленить территорию участка до 50 % от площади
3. по п.2.2.5. СанПиН 2.4.2.1178-02.- выделить на земельном участке школы зону отдыха
4. по п. 2.2.7 СанПиН 2.4.2.1178-02. - предусмотреть полосу зелёных насаждений между зданием и физкультурно-спортивной зоной
5. по п. 2.2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 - расположить хозяйственная зона на расстоянии не менее 35 м от здания, оградить зелёными насаждениями
6. по п. 2.2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 – оборудовать мусоросборник крышкой
7. по п. 2.3.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 - выделить в гардеробе отдельные ячейки для одежды для каждого класса и ячейки для обуви
8. по п. 2.3.17 СанПиН 2.4.2.1178-02 – провести капитальный ремонт раздевальных, душевых и санузлов для мальчиков и девочек при спортивном зале.
9. по п.2.3.14 СанПиН 2.4.2.1178-02 - выделить помещение под лаборантскую при кабинете информатики
10. по п. 2.4.4. СанПиН 2.4.2.1178-02 - в кабинете химии установить двухместные лабораторные столы с подводкой воды и канализации, демонстрационный стол оборудовать раковиной с подводкой холодной воды и канализации, в кабинете физики установить двухместные ученические лабораторные столы
11. по п. 2.4.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 - в кабинетах иностранного языка оборудовать стол преподавателя пультом управления и тумбой для проекционных аппаратов, подставкой под магнитофон и проигрыватель, установить лингафонные рецептивные установки
12. по п. 2.4.2 СанПиН 2.4.2.1178-02 – заменить мебель со сколами
13. по п.2.6.1. СанПиН 2.4.2.1178-02 – заменить мебель в кабинете химии на мебель цвета натурального дерева или светло-зеленого цвета
14. по п. 2.4.8. СанПиН 2.4.2.1178-02 – заменить отделку стен в учебных кабинетах на отделку, допускающую уборку влажным способом и в цветовой гамме, предусмотренной санитарными правилами
15. по п.2.4.9. СанПиН 2.4.2.1178-02 – заменить линолеум во всех помещениях, кроме коридора на 2 этаже

16. по п. 2.6.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 - оборудовать светопроемы учебных кабинетов регулируемые солнцезащитными устройствами
17. по п.2.6.2. СанПиН 2.4.2.1178-02 – светильники с люминесцентными лампами в кабинетах расположить параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Оборудовать классные доски софитами, предназначенными для освещения классных досок, разместить их выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.
18. по п. 2.5.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 –оборудовать отопительные приборы регуляторами температуры.
19. по п. 2.5.9. СанПиН 2.4.2.1178-02. - в туалетных установить вытяжную вентиляцию.
20. по п. 2.7.5 СанПиН 2.4.2.1178-02 – оборудовать учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, черчения, рисования, умывальные, холодным и горячим водоснабжением.
21. по п. 2.3.23 СанПиН 2.4.2.1178-02 - оборудовать на первом этаже санитарный узел для мальчиков.
22. по п. 2.4.8. СанПиН 2.4.2.1178-02 - провести косметический ремонт в санитарных узлах для девочек на 2 этаже и для мальчиков на 3 этаже, заменить кабинку в туалете для мальчиков на 2 этаже.
23. по п. 2.3.23 СанПиН 2.4.2.1178-02 - на каждом этаже предусмотреть помещения, оборудованные поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов
24. по п.2.3.25 СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 – решить вопрос с переносом помещений столовой на 1 этаж в помещения бывших мастерских с организацией всех необходимых помещений.
25. по п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 - организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для всех учащихся
26. по ст.11 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - провести ремонт шиферной кровли здания, восстановить ее целостность.
27. по п.2.5.4. СанПиН 2.4.2.1178-02 – заменить окна, обеспечить функционирование фрамуг в течение всего года.

В срок до 15.09.2011 г.:

1. по п.2.6.2. СанПиН 2.4.2.1178-02. – привести уровень искусственной освещенности в кабинетах английского языка, русского языка и начальных классов (№№ 8,10) в соответствие с нормативом. Предоставить протоколы лабораторных исследований.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира 1/1, кабинет № 2 Снигиревой М.В. к 10.05.2011 г., 10.07.2011 г. и 10.09.2011 г. соответственно.

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.7 КоАП Российской Федерации.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) _____ (подпись)



Снигирева М.В.

_____ (фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден:

«29» марта 2011 года

_____ (подпись)

Е.М. Остренко
(фамилия и инициалы)