

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЧАЙКОВСКОГО
**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа
№12»**

ул. Советская д. 2а, г. Чайковский, Пермский край, 617762

Телефон \ факс: 6-17-64

<http://sosh12.myl.ru>

E-mail: mousosh121987@yandex.ru

ОКПО 24057476. ОГРН 1025902035136

ИНН/КПП 5920011612/592001001

№ _____
от _____

Главному государственному
инспектору межрегионального
отдела государственного
энергетического надзора Западно-
Уральского управления
Ростехнадзора Кашину А.А.

По итогам проверки Ростехнадзора в МАОУ ООШ № 12 были выявлены нарушения. Об их устранении сообщаем следующее:

№	Выявленные нарушения	Срок устранения	Описание характера устранения	Примечание
1	Ответственный за электрохозяйство не имеет IV группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 вольт.	01.02.2019 г.	Заведующий хозяйством Бельденкова Н.А. прошла соответствующее обучение, получила удостоверение.	Прилагается копия удостоверения
2	Не проводится проверка соответствия электрических чертежей (схем) фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверки (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство.	01.02.2019 г.	Оформлен «Лист записи проверок соответствия электрических чертежей»	Прилагается копия Листа.
	Отсутствуют исполнительные схемы и чертежи по замене сетей		Схемы и чертежи по замене сетей электроснабжения школы и столовой с	Прилагается копия

	электроснабжения школы и столовой с отметкой электромонтажной организации		отметкой электромонтажной организации имеются	
3	В журнале учета электрооборудования не включено электрооборудование системы вентиляции, электронагревательное оборудование	01.02.2019 г.	В журнал учета электрооборудования включено электрооборудование системы вентиляции, электронагревательное оборудование	Прилагается копия журнала
	В кабельном журнале указаны не все кабели		В кабельный журнал включены все кабели	Прилагается копия журнала
4	В электрощитовом помещении на видном месте не вывешена основная схема электроснабжения		Схемы размещены в электрощитовой и столовой	Прилагается фото

Директор МАОУ ООШ № 12

М.В. Котова