



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу
и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической
работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e mail: 11onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 186/01_

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу,
которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 12»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 23.12.2021 № 186

в период с «18» января 2022 г. по «18» января 2022г.

старшим инспектором 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лейтенантом внутренней службы Перевощиковой Екатериной Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала директор Чаузова Юлия Замировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении
-------	--	--	--	----------------------


1	2	3	4	5
1.	Высота эвакуационного выхода в свету, ведущего из лестничной клетки (пом. № 4, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) составляет 1,83 м, при требуемой не менее 2 м.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.6 СНИП II-2-80 «Строительные нормы и правила».	18 января 2023 года	
2.	Линии системы противопожарной защиты в раздевальной (пом. № 26, согласно проектной документации, шифр 04-2017-ПБ) выполнены кабельными изделиями марки КПСнг(А) FRLSLTx выпускаемыми по ТУ 3581-001-10647381-2012 уложенными в кабельные короба из электроизоляционного материала для электромонтажных работ изготовленными по ТУ 3449-027-47022248-2011 (кабели не закреплены), при этом не подтверждено что указанная кабельная линия обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен документ подтверждающий соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, не подтверждено время эвакуации людей).	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 5, 6, 52, 54, 82, 83, 84, 103, 104, 145, 146, 147 Технического регламента; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3 ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».	18 января 2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Цузова ЮВ


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Перовщикова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)